N°	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	DATA	DISEGNATO	DATA	VERIFICA/APPROVAZIONE
3					
2					
1					
0	PRIMA EMISSIONE	LUGLIO 2020	NAVO		

LOCALITA': REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE
COMUNE DI SACILE

INTERVENTO: "OPERE DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDILE-IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEI PADIGLIONI G-P-I DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PER LA SALUTE DI SACILE"

COMMITTENTE: REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
As FO
Azienda sanitaria Friuli Occidentale

COMMESSA: 2011

TAVOLA: 11 E2

OGGETTO TAVOLA: PADIGLIONE P -"SAN CAMILLO"
SCHEMA DISTRIBUZIONE PIANO TERRA - IMPIANTO ELETTRICO

SCALA: 1:100

RIF.: -

PROGETTISTI:
ROSSIT ing. Angelo
ROSSIT arch. Laura

DATI:
STUDIO DI PROGETTAZIONE 5P
via Monte Canin 2/a, 33170 Pordenone
tel. 0434.540375-fax. 0434.43829
E-mail: studio@studio5p.it
Pec: angelo.rossit@ingpec.eu
www.studio5p.it
c.f.00915460300-p.i.00334370935

A termine di legge lo Studio di Progettazione "5P" si riserva la proprietà di questo disegno con divieto di pubblicarlo o renderlo noto a terzi senza la propria autorizzazione. Lo Studio di Progettazione "5P" non si ritiene responsabile di disegni non legati o originali.

COLLABORAZIONE IMPIANTISTICA:
DE BLASIO ASSOCIATI Srl
Via Maestri del Lavoro 19
Tel. (+39) 0434 390729
info@deblasioassociati.com
P.IVA/VAT 01410140931
33080 Porcia (PN) ITALY
Fax (+39) 0434 920923
www.deblasioassociati.com
Cap.Soc. € 10.000,00 i.v.

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRO ELETTRICO PRINCIPALE E DI ZONA
	RACK DATI
	LOCALE MEDICO APPARTENENTE AL GRUPPO 1
	COLLETTORI O NODI EQUIPOTENZIALI
FM	CANALE FORATO, IN ACCIAIO ZINCATO, IP20 FM = ENERGIA + PRESE, LUCE, IMP.SUPERVISIONE
IS	CANALE FORATO, IN ACCIAIO ZINCATO, IP20, COLORE BLU PER: IS = IMPIANTI SPECIALI
	PUNTO PRESA 10/16A 250V
	PRESA INDUSTRIALE, STANDARD IEC309, CON FUSIBILI, GRADO IP44
PDL	POSTAZIONE DI LAVORO – CONTENITORE DA INCASSO CONTENENTE: N°3 PRESE UNEL - N°2 PRESE DATI
	PUNTO PRESA TV
	ALIMENTAZIONE APPARECCHIATURA ELETTRICA GENERICA
	ALIMENTAZIONE BAGNO ASSISTITO
PCA	ALIMENTAZIONE PORTA COMANDATE
VCL	ALIMENTAZIONE VENTILCONVETTORE CANALIZZATO
	TESTA LETTO
	SPECCHIERA CON RELATIVO COMANDO
	CORPO LUCE NOTTURNO
	CORPO LUCE ULTRAPIATTO A LED, OTTICA DARK LIGHT ADATTO PER POSTAZIONI DI LAVORO
	CORPO LUCE ULTRAPIATTO A LED, OTTICA DIFFUSA PER AREE COMUNI
	CORPO LUCE PER CORRIDOI E ZONE COMUNI
LED	CORPO LUCE DI TIPO STAGNO A LED MAX 20W
	COMANDO LUCE
	CORPO LUCE D'EMERGENZA ALIMENTATO DA SOCCORRITORE O DI TIPO AUTONOMO
	CARTELLO MONITORE PER L'INDICAZIONE DELLE VIE DI ESODO
	LOCALI PRIVI DI IMPIANTO IN ACCORDO ALLA UNI 9795
	RIVELATORE PUNTIFORME ANALOGICO OTTICO DI FUMO, COMPLETO DI BASE DI COLLEGAMENTO E ISOLATORI
	RIVELATORE PUNTIFORME ANALOGICO OTTICO DI FUMO, PER INSTALLAZIONE IN SPAZI MAGGIORI (SU CONTROSOFFITTO) CON SPA.
	RIPETITORE OTTICO DA INSTALLARE NEI CORRIDOI DA INSTALLARSI A PARETE O A CONTROSOFFITTO
ALLARME	TARGA OTTICA COMPLETA DI SCHERMO INDICANTE "ALLARME INCENDIO"
	PULSANTE ANALOGICO INDIRIZZATO A ROTTURA VETRO
	PULSANTE MANUALE SGANCIO MAGNETI PORTE
M	ELETTROMAGNETE PER MANTENERE LE PORTE IN POSIZIONE APERTA
FAN-COIL	ALIMENTAZIONE FAN-COIL

LEGENDA IMPIANTO PREDISPOSTI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	DIFFUSORE SONORO PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
	CONSOLLE MICROFONICA PER ANNUNCI VOCALI DI ZONA CON TASTIERA
	OROLOGIO BIFACCIALE A LANCETTE DIAM.300mm, INSTALLAZIONE A BANDIERA SU PARETE
OR	OROLOGIO PILOTA PER L'INVIO/RICEZIONE DEL SEGNALE DI SICRONIZZAZIONE COMPLETO DI ANTENNA
	FUTURO PUNTO ACCESSI POINT.
L	LETTORE BADGET INSTALLATO, ENTRO SCATOLA ES03 SISTEMA "BUILDING AUTOMATION" CON PROTOCOLLO KNX.
	ELETTROSERRATURA COMANDATA DA LETTORE BADGET O DA CITOFONO L'ETTROSERRATURA SARA' FORNITA DAL SERRAMENTISTA