N°	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	DATA	DISEGNATO	DATA	VERIFICA/APPROVAZIONE
0	PRIMA EMISSIONE	LUGLIO 2015	nancy		
1					
2					
3					

LOCALITA'	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI PORDENONE COMUNE DI SACILE
COMMITTENTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA As FO Azienda sanitaria Friuli Occidentale
OGGETTO/TAVOLA	PADIGLIONE G -"COLONIA AGRICOLA" SCHEMA DISTRIBUZIONE PIANO PRIMO - IMPIANTO ELETTRICO
PROGETTISTI	ROSSIT ing. Angelo ROSSIT arch. Laura
DATI	STUDIO DI PROGETTAZIONE 5P via Monte Canin 22a, 33170 Pordenone tel. 0434.540370 fax. 0434.43029 E-mail: studio@studio5p.it Pec: angelo.rossit@ingpec.eu www.studio5p.it c.f.00915460305-p.i.00334070305 A termine di legge lo Studio di Progettazione "5P" si riserva la proprietà di questo disegno con diritti a quelli tutelati e vietato l'uso, la copia o la divulgazione a terzi senza la preventiva autorizzazione. Lo Studio di Progettazione "5P" non è ritenuto responsabile di disegni non rigidi e originali.
COLLABORAZIONE IMPIANTISTICA	DE BLASIO ASSOCIATI Srl Via Maestri del Lavoro 19 Tel. (+39) 0434 590729 info@deblasioassociati.com P.IVA/VAT 01410140931 33080 Porcia (PN) ITALY Fax (+39) 0434 923833 www.deblasioassociati.com Cap.Soc. € 10.000,00 i.v.

COMMESSA	2011
TAVOLA	07 E1
SCALA	1:100
FILE	.

PIANTA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E IMPIANTI AUSILIARI



LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRO ELETTRICO PRINCIPALE E DI ZONA
	RACK DATI
	LOCALE MEDICO APPARTENENTE AL GRUPPO 1
	COLLETTORI O NODI EQUIPOTENZIALI
FM	CANALE FORATO, IN ACCIAIO ZINCATO, IP20 FM = ENERGIA + PRESE, LUCE, IMP.SUPERVISIONE
IS	CANALE FORATO, IN ACCIAIO ZINCATO, IP20, COLORE BLU PER: IS = IMPIANTI SPECIALI
	PUNTO PRESA 10/16A 250V
	PRESA INDUSTRIALE, STANDARD IEC309, CON FUSIBILI, GRADO IP44
PDL	POSTAZIONE DI LAVORO = CONTENITORE DA INCASSO CONTENENTE: N°2 PRESE UNEL + N°2 PRESE DATI
	PUNTO PRESA TV
	ALIMENTAZIONE APPARECCHIATURA ELETTRICA GENERICA
BA	ALIMENTAZIONE BAGNO ASSISITITO
PA	ALIMENTAZIONE PORTA COMANDATE
VC	ALIMENTAZIONE VENTILCONVETTORE CANALIZZATO
LETTO	TESTA LETTO
	SPECCHIERA CON RELATIVO COMANDO
	CORPO LUCE NOTTURNO
	CORPO LUCE ULTRAPIATTO A LED, OTTICA DARK LIGHT ADATTO PER POSTAZIONI DI LAVORO
	CORPO LUCE ULTRAPIATTO A LED, OTTICA DIFFUSA PER AREE COMUNI
	CORPO LUCE PER CORRIDOI E ZONE COMUNI
LED	CORPO LUCE DI TIPO STAGNO A LED MAX 20W
	COMANDO LUCE
	CORPO LUCE D'EMERGENZA ALIMENTATO DA SOCCORRITORE O DI TIPO AUTONOMO
	CARTELLO MONITORE PER L'INDICAZIONE DELLE VIE DI ESODO
	LOCALI PRIVI DI IMPIANTO IN ACCORDO ALLA UNI 9795
	RIVELATORE PUNTIFORME ANALOGICO OTTICO DI FUMO, COMPLETO DI BASE DI COLLEGAMENTO E ISOLATORI
	RIVELATORE PUNTIFORME ANALOGICO OTTICO DI FUMO, PER INSTALLAZIONE IN SPAZI NASCOSI (SU CONTROSOFFITTO) CON SPIA
	RIPETITORE OTTICO DA INSTALLARE NEI CORRIDOI DA INSTALLARSI A PARETE O A CONTROSOFFITTO
ALLARME	TARGA OTTICA COMPLETA DI SCHERMO INDICANTE "ALLARME INCENDIO"
	PULSANTE ANALOGICO INDIRIZZATO A ROTTURA VETRO
	PULSANTE MANUALE SGANCIO MAGNETI PORTE
M	ELETTROMAGNETE PER MANTENERE LE PORTE IN POSIZIONE APERTA
FAN-COIL	ALIMENTAZIONE FAN-COIL

LEGENDA IMPIANTO PREDISPOSTI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	DIFFUSORE SONORO PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
	CONSOLLE MICROFONICA PER ANNUNCI VOCALI DI ZONA CON TASTIERA
	OROLOGIO BIFACCIALE A LANCETTE DIAM.300mm, INSTALLAZIONE A BANDIERA SU PARETE
OP	OROLOGIO PILOTA PER L'INVIO/RICEZIONE DEL SEGNALE DI SICRONIZZAZIONE COMPLETO DI ANTENNA
	FUTURO PUNTO ACCESS POINT.
L	LETTORE BADGET INSTALLATO, ENTRO SCATOLA ES03 SISTEMA "BUILDING AUTOMATION" CON PROTOCOLLO KNX.
	ELETTROSERRATURA COMANDATA DA LETTORE BADGET O DA CITOFONO L'ETTROSERRATURA SARA' FORNITA DAL SERRAMENTISTA

PIANTA DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE E LUCE